



## SDR850B 镜片透过率测试仪

### 一：概述

SDR850B 镜片透过率测试仪的测试原理是采用红外 850nm 光源，红外 940nm 光源和可见 550nm 光源照射被测透明物质，感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强，透过光强与入射光强的比值即为透过率，用百分数表示。

现在的智能手机，具有光线感应器和距离感应器。光线感应器能够实现屏幕亮度自动调节等，距离感应器能够在通话时感应手机与人脸距离从而自动关屏，防止脸部误触屏幕操作。

智能手机镜片上，一般有两个小孔，用于光线感应器和距离感应器的红外线穿透。还有一个稍大的孔，用于摄像头。镜片上这两个小孔的红外线穿透能力，直接影响到智能手机的光线感应器和距离感应器的性能。所有这一个红外线透过率指标，非常重要。

镜片的主平面和摄像头孔和光线及距离感应器孔，也有透光率指标要求。



### 二：SDR850B 参数



深圳市速德瑞科技有限公司

1. 仪器外形尺寸：长 200mm × 宽 180mm × 高 106mm；
2. 最小测试物尺寸： $\varnothing$  0.5mm
3. 仪器重量：约 1500 克；
4. 分辨率：0.1%；
5. 测量精度： $\pm$ 1%；
6. 红外线：850nm 和 940nm 两路测试
7. 可见光：中心波长 550nm；
8. 供电电源：9V AC/DC 电源供电。

### 三：仪器操作

SDR850B 镜片透过率测试仪测量步骤如下：

- 1: 插上电源，打开测试仪的电源开关。仪器首先进行自测试和自校准，自校准完成以后，三个显示器的显示值都为“100”，表示无被测物时的透过率为 100%。



- 2: 将被测试物放入测试位置。三个显示器分别显示被测物对红外 850nm，红外线 940nm 和可见光 550nm 波长的透过率。



#### 四：仪器特点

- 1.三个测试孔都具有对位指示 LED，用于测试过程中，手机镜片的孔位对准。
- 2.特别适用于手机镜片的红外透过率及可见光透过率测试；
- 3.仪器具有实时动态自校准功能，开机后自动校准到 100%透过率；
- 4.最小测试物尺寸为  $\varnothing 0.5\text{mm}$ 。
- 5.不锈钢台式设计，外观精美，利于被测物放置，操作方便。
- 6.在不锈钢台面，打胶固定一个镜片定位片，便于生产线上镜片的批量测试。

#### 五：使用步骤及注意事项

1. 仪器接上专用电源，保持测试位置为空，打开仪器开关；
2. 将被测物放入测试位置；
3. 显示窗口分别显示被测物对红外 850nm ，红外线 940nm 和可见光 550nm 的透过率；
4. 仪器不使用时，请关闭电源；
5. 开机时仪器自测试和自校准，测试位置必须为空，否则不能完成自校准；
6. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境；
7. 长时间连续使用时，由于 LED 光源的发光效率（LED 光源温度升高，效率下降）的原因，可能导致三个窗口数据不能显示为 100 ，此时请关闭仪器的电源，重新开机自检和自校准，不影响测量精度和正常使用；
8. 可能会偶然出现无测试物时，显示数据不能回归为 100 ，关机立即重启仪器即可。

#### 六：服务

服务热线：0755-21009276

供应商：深圳市速德瑞科技有限公司

网址：[www.uvcnn.com](http://www.uvcnn.com)